

Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан)

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля и надзора вправе:

1) не допускать к проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, в случаях:

несоблюдения периодичности проведения проверок, проводимых по особому порядку, и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, указанной в нормативных правовых актах Республики Казахстан, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились проверка или профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 8), 9) и 10) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующей проверкой или профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и пунктом 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых проверке или профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, за исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 147 Предпринимательского Кодекса;

продления сроков проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований настоящего Кодекса в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований пункта 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

7) в случае получения уведомления находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.

С актом № 5 от 16.02.2023 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

Семёнова Светлана Анатольевна

(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«21» 02 2023.



ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 5/ _____

Новокубанский с.о.
Место составления

22.02.2023 г.
Время 10:15

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 5 от 16.02.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
ТАУКЕЛОВ РАСИЛЬЖАН КАИРОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

390940000020, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанка, Кан де Хана (улица), 15.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 21.02.2023 - 22.02.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное	1. Завхозу необходимо пройти обучение и инструктаж по вопросам пожарной безопасности,

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		обучение работников организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с требованиями к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276. Основание: п. 8 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	2. Дежурный персонал необходимо обеспечить комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям. Основание: п. 10 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
3	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	3. В школе у главного входа под лестничным маршем не допускать хранение горючего материала (деревянный ящик с горючими отходами). Основание: п. п. 10 п. 24 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
4	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	4. Запоры на дверях эвакуационных выходов со спортзала и библиотеки обеспечить возможностью

			утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
8	П. 96 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	8. Золу и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок удалять в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара. Основание: п. 113 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
9	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	9. В котельной автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
10	П. 4 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"	Грубое	В библиотеке необходимо обеспечить беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения. Основание: п. 208 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п. 34 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	5. На 3 этаже школы к выходу у лестничного марша объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
6	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	6. В школе на путях эвакуации 1, 2 и 3 этажах демонтировать горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности (линолеум). Основание: п. п. 3 п. 36 «Правил пожарной безопасности», Приложение к приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 29.05.2023
7	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	7. В подвале на главном автомате соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности»,

Семёнова С.А. Сир

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, подпись)

Ст. инспектор ОЧС  Мурашев Д.С.

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Семёнова С.А. Сир

«22» 02 2023.






исх № 164
30.05.2023

Исполняющий обязанности начальника
отдела по чрезвычайным ситуациям
Шортандинского района
майор гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.

**План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»**

№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завхоз не прошел обучение и инструктаж по вопросам пожарной безопасности, обучение работников организаций мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности 28.02.2023г. завхоз прошла обучение по пожарной безопасности в учебном центре «Астана Тех-Центр»(копия протокола и удостоверения прилагается)	28.02.2023 завхоз Крылова Е.В. прошла обучение по пожарной безопасности Протокол №11-ПТМ от 28.02.2023 устранено
2	п.6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное		18.04.2023 г. рабочий по обслуживанию здания Спиридо П.В. устранено

	П.37 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений	Грубое		26.02..2023 г. устранено рабочими по обслуживанию здания Спиридо П.В., Корчановым А.А.
4	П.61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое		14.03.2023 г. устранено рабочими по обслуживанию здания Спиридо П.В.
5	П.62 Проверочный лист, приложение № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	 На 3 этаже школы к выходу у лестничного марша объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», отремонтированы(копия журнала учета технического обслуживания и ремонта установки пожарной автоматики прилагается)	05.05.2023г. устранено ИП «Heliodor Service» Цветковым В.А.
6	п.66 Проверочный лист № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В школе на путях эвакуации 1,2,3 этажах применяютсягорючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности(линолеум) 	10.01.2023 рабочими по школе Спиридо П.В., Корчанов А.А. на 1 этаже левое крыло заменен ленолиум 62,5 кв.м, в соответствии «Правил пожарной безопасности»

			на 1 этаже левое крыло заменен ленолиум 62,5 кв.м, в соответствии «Правил пожарной безопасности»(копия Сертификата прилагается) Правое крыло 1 этажа и 2,3 этажи линолеум не заменен	неисправлено
7.	П.83 Проверочного листа, приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвале на главном автомате соединения, оконцевания и ответвления жил проводов произведены без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 	20.04.2023 произведен ремонт главного автомата соединения оконцевания и ответвления жил проводов специальными зажимами школьным электриком Семёновым И.В. исправлено
8.	П.96 Проверочного листа , приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Допускается складирование золы и шлака вблизи здания школы и котельной(3 метра), содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок не удаляются в специально отведенное для них место, исключая возможность возникновения пожара 	10.04.2023 ТОО «Новокубанское» оказало содействие в вывозе шлака с территории школы устранено
9	п.120 Проверочного листа, приложение № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В котельной автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии 	05.05.2023г. ИП «Heliodor Service» Цветковым В.А. устранена не исправность

1.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В библиотеке при расстановке мебели и оборудования не обеспечен бесприпятственный подход к первичным средствам пожаротушения	01.03.2023 рабочими по школе Спиридо П.В., Корчанов А.А. произведена перестановка мебели в библиотеке обеспечен бесприпятственный подход к первичным средствам пожаротушения устранено
--	---------------	---	---

Директор школы



Кулекина .Б.А