

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 10/_____**

Новокубанский с.о.
Место составления

11.02.2025 г.
Время 15:37

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 10 от 06.02.2025 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**
АУБАКИРОВ ЕРБОЛ ТУРЕБЕКОВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
АЗИМБАЕВ ЕЛАМАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
ЖУМАНОВ ДАУРЕН САЛЫКОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района
КЕНЖЕТАЙ ДИАС ЖЕНИСУЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанка, Кан де Хана (улица), 15.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением 07.02.2025 - 11.02.2025**

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены
В период с 07-11.02.2025 года проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности с посещением объекта, а именно объекта КГУ «Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области», расположенный по адресу: Акмолинская область Шортандинский район, село Новокубанка, по итогам проверки выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности.

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Новокубанка отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

1	Дежурный персонал не обеспечен комплектом ключей от всех замков дверей здания согласно возложенным на него функциям. Основание: п. 10 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Места размещения первичных средств пожаротушения не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации (актовый зал). Основание: п. 18 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В школе автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии. Основание: п. 6 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкции чердачного помещения. Основание: п. 21 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Эвакуационный выход закрыт на замок со стороны лестничного марша. Основание: п. 34 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В спортивном зале объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» с автономным питанием и от электросети, находится в не исправном состоянии. Основание: п. 35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Ковровая дорожка при входе в школу не закреплена к основанию пола. Основание: п. 38 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	
8	В котельной, подвальном помещении используются приемниками электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты (лампы без плафонов). Основание: п. п. 2 п. 86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Не произведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п. 87 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	В кабинете трудов розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п. 79 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	В распределительной коробке подвального помещения, кабинете казахского языка, математики, на электрической лампе подвального помещения соединения жил проводов произведены при помощи скрутки. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	В школе автоматическая пожарная сигнализация не соответствует проектно-сметной документации (Рабочий проект ГСЛ: №16016604), проектная документация на системы и установки пожарной автоматики, а также не соответствует фактическое наличие и текстовая часть акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики. Основание: п. п. 7 и п. п. 3 п. 70 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Ст. инспектор ОПС *А. Н. Мухомов*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Дурасов В. Д. *11.02.2025г.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Нет *11.02.2025г.*

Приложение на « » листах

«11» 02 2025г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 21-07-43-15/63-И от 17.03.2025 г.
Организация/отправитель	ОЧС ШОРТАНДИНСКОГО РАЙОНА ДЧС АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Получатель (-и)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ШОРТАНДИНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Электронные цифровые подписи документа	 Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" Подписано: начальник АУБАКИРОВ ЕРБОЛ МIIY3wYJ...DfiRD1xI= Время подписи: 17.03.2025 15:54  Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" ЭЦП канцелярии: Старший инженер КЕНЖЕТАЙ ДИАС MIIZDgYJ...UkfAJNQ== Время подписи: 17.03.2025 15:55

Подписано

17.03.2025 15:54 Аубакиров Ербол Туребекович